

**S.C.A.E. sas**Analisi Chimiche (Aria Acqua Suolo)  
Igiene e Sicurezza sul Lavoro  
Acustica e Consulenze Ambientali

Tel/Fax 0761.587869 www.scaesas.it mailinfo@scaesas.it

**RAPPORTO DI PROVA**Rev 2  
del 17/03/2014  
Pag. 1 di 1

<b>Committente</b>	Comune di Anguillara Sabazia
<b>Tipo di prova</b>	Analisi acqua trattata uscita osmosi + filtri arsenico – Ricerca Arsenico
<b>Sito di provenienza - produzione</b>	Via dei Larici – Ponton dell'elce 00061 Anguillara Sabazia (RM)
<b>Data Prelievo</b>	06/08/2014
<b>Data Responso</b>	06/08/2014
<b>Rapporto di prova n°</b>	552014
<b>Metodo di Campionamento</b>	Effettuato dal committente

PARAMETRI CHIMICI	METODO	UNITÀ di MISURA	LIMITI di NORMA D.Lgs. n. 31 del 02/02/2001	RISULTATI ANALISI
<b>Arsenico</b>	RAPPORTI ISTISAN 07/31 - ISS.DAA.003	µg/l di As	≤ 10	1,8

**Limitatamente ai parametri esaminati, il campione rientra nei limiti previsti dal D.Lgs. n 31 del 2 febbraio 2001. Nessun parametro fuori norma**

**Note:**

- Metodi di prelievo ed analisi effettuate secondo i metodi ufficiali salvo quando richiesto;
- I risultati si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prove;
- L'espressione dell'incertezza è stimata con un livello di probabilità uguale a 0,95 e con un fattore di copertura K=2;
- Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo per intero; la riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta del Laboratorio S.C.A.E. SAS;
- Il campione viene conservato nei locali del laboratorio dalla data di emissione del rapporto di prova per 7 giorni nel caso di campioni deperibili e per 15 giorni nel caso di campioni non deperibili;
- Certificato di Analisi valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 R.D. n. 842 del 01/03/1928, art. 16 e 18 legge n. 679 del 19/07/1957, D.M. 21/06/1978, art. 8 comma 3 D.M. 25/03/1986;



IL CHIMICO

Dr. Claudio De Santis

Firmato digitalmente da

**CLAUDIO DE SANTIS**

O = Ordine dei Chimici  
Lazio, Umbria, Abruzzo e  
Molise/80422850588  
OU = Numero di  
iscrizione:001990  
T = Chimico

Citta' di Anguillara Sabazia  
Provincia di Roma

Prot. 0018708 In 07/08/2014 15,42

Mitt.: S.C.A.E. SAS DI DE SANTIS GIANLUCIA

