

**S.C.A.E. sas**Analisi Chimiche (Aria Acqua Suolo)  
Igiene e Sicurezza sul Lavoro  
Acustica e Consulenze Ambientali

Tel/Fax 0761.587869 www.scaesas.it mail:info@scaesas.it

**RAPPORTO DI PROVA**Rev 2  
del 17/03/2014  
Pag. 1 di 1

<b>Committente</b>	<b>Comune di Anguillara Sabazia</b>
<b>Tipo di prova</b>	<b>Analisi acqua trattata uscita osmosi + filtri arsenico – Ricerca Fluoruri</b>
<b>Sito di provenienza - produzione</b>	<b>Via dei Larici – Ponton dell'elce 00061 Anguillara Sabazia (RM)</b>
<b>Data Prelievo</b>	<b>06/08/2014</b>
<b>Data Responso</b>	<b>06/08/2014</b>
<b>Rapporto di prova n°</b>	<b>542014</b>
<b>Metodo di Campionamento</b>	<b>Effettuato dal committente</b>

<b>PARAMETRI CHIMICI</b>	<b>METODO</b>	<b>UNITÀ di MISURA</b>	<b>LIMITI di NORMA</b> D.Lgs. n. 31 del 02/02/2001	<b>RISULTATI ANALISI</b>
<b>Fluoruri</b>	EPA 340.3	mg/l di F <sup>-</sup>	≤ 1,5	1,18

**Limitatamente ai parametri esaminati, il campione rientra nei limiti previsti dal D.Lgs. n 31 del 2 febbraio 2001. Nessun parametro fuori norma**

**Note:**

- Metodi di prelievo ed analisi effettuate secondo i metodi ufficiali salvo quando richiesto;
- I risultati si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prove;
- L'espressione dell'incertezza è stimata con un livello di probabilità uguale a 0,95 e con un fattore di copertura K=2;
- Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo per intero; la riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta del Laboratorio S.C.A.E. SAS;
- Il campione viene conservato nei locali del laboratorio dalla data di emissione del rapporto di prova per 7 giorni nel caso di campioni deperibili e per 15 giorni nel caso di campioni non deperibili;
- Certificato di Analisi valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 R.D. n. 842 del 01/03/1928, art. 16 e 18 legge n. 679 del 19/07/1957, D.M. 21/06/1978, art. 8 comma 3 D.M. 25/03/1986;

Citta' di Anguillara Sabazia  
Provincia di RomaProt. 0018707 In 07/08/2014 15,40  
Mitt.: S.C.A.E. SAS DI DE SANTIS GIANLUC.

20140018707120140807

IL CHIMICO

Dr. Claudio De Santis

Firmato digitalmente da

**CLAUDIO DE SANTIS**O = Ordine dei Chimici  
Lazio, Umbria, Abruzzo e  
Molise/80422850588  
OU = Numero di  
iscrizione:001990  
T = Chimico