

Citta' di Anguillara Sabazia  
Provincia di Roma  
Prot. 0010271 In 06/05/2014 9,30  
Mitt.: ASL RM/F DIPARTIMENTO DI PREVE  
  
20140010271120140506

Al Sig. Sindaco del Comune di  
**ANGUILLARA SABAZIA**

**ARSIAL**  
Via R. Lanciani 38  
00162 Roma

**Oggetto:** Campioni di acqua destinata a consumo umano.  
Comune: Anguillara Sabazia  
Acquedotti: ARSIAL

In riferimento all'oggetto, si comunica che, l'ARPA-Lazio ex PMP di Roma ha trasmesso l'esito delle analisi effettuate su due campioni di acqua prelevati nel Comune di Anguillara da cui è emersa la non conformità dell'acqua ai sensi del D.l.vo 31/2001 per i parametri:

Comune	Data prelievo	Punto prelievo	Parametro	N. Registro	Esito
Anguillara S.	22/04/14	Località Quarticciolo	<b>Arsenico</b>	5700	<b>35 µg/L</b>
Anguillara S.	22/04/14	Località Quarticciolo	<b>Fluoruri</b>	5700	<b>2,3 mg/L</b>
Anguillara S.	22/04/14	Via Casale di Spanora	<b>Arsenico</b>	5698	<b>31 µg/L</b>

Si invita a voler mantenere l'ordinanza di non potabilità per l'acqua distribuita dagli acquedotti ARSIAL sopra citati e a far ripristinare i parametri non conformi. Sarà cura del Ns. Servizio effettuare al più presto prelievi di controllo.

**Il Dirigente Medico SIAN F2/F3**  
**Dr.ssa Valeria Covacci**

Responsabile Procedimento  
Dr.ssa Valeria Covacci /TdP. Aristide Appolloni  
Tel. 06 96669252

UOS SIAN Via Domenici 7 00062 Bracciano (Roma) tel. 06 96.669252 – fax 06 96.669281 – email: sian.f2f3@aslrnf.it