

U.O.C. SIAN
Dipartimento di Prevenzione
Distretto F2 - F3

Bracciano, 15/10/2012



Al Sig. Sindaco del Comune di
ANGUILLARA SABAZIA

ARSIAL
 Via R. Lanciani 38
 00162 Roma

Oggetto: Campioni di acqua destinata a consumo umano.

Comune: Anguillara Sabazia

Acquedotti: Colle Sabazio, Colle Biadaro, Ponton dell'Elce, Arsiat 2

1. In riferimento all'oggetto, si comunica che, l'ARPA-Lazio ex PMP di Roma ha trasmesso l'esito delle analisi effettuate su campioni di acqua prelevati nel Comune di Anguillara Sabazia, da cui è emersa la non conformità dell'acqua ai sensi del D.l.vo 31/2001 per i parametri:

Comune	Data prelievo	Punto prelievo	Parametro	N. Registro	Esito
Anguillara	03/10/12	Via Sambuchi	Arsenico	15395	38 µg/L
Anguillara	03/10/12	Via Sambuchi	Fluoruri	15395	3,1 mg/L
Anguillara	03/10/12	Via di Fosso Petroso	Arsenico	15389	12 µg/L
Anguillara	03/10/12	Via Braccianese Claudia Loc. Quarticcio	Arsenico	15396	44 µg/L
Anguillara	03/10/12	Via Braccianese Claudia Loc. Quarticcio	Fluoruri	15396	3,2 mg/L
Anguillara	03/10/12	Via Mainella	Arsenico	15392	24 µg/L
Anguillara	03/10/12	Via Casale di	Arsenico	5394	31 µg/L

UOS SIAN Via Domenici 7 00062 Bracciano (Roma) tel. 06 96.669252 – fax 06 96.669281 – email: sian.f2f3@aslrmf.it

Sede Legale Via Terme di Traiano, 39a - 00053 Civitavecchia (ROMA) - Tel. 06 96.669.100 - Fax 06.96.669.525

		Spanora			
--	--	---------	--	--	--

Si sottolinea l'urgenza di prendere provvedimenti immediati per la salute della popolazione diffondendo le informative per l'utenza e di rientrare nel più breve tempo possibile nei parametri previsti dalla normativa vigente.

Il Dirigente Medico S.I.A.N F2/F3

Dr.ssa Valeria Covacci

Responsabile Procedimento
Dr.ssa Valeria Covacci / TdP Aristide Appolloni
Tel. 06 96669252