



Al Sig. Sindaco del Comune di
ANGUILLARA SABAZIA

ARSIAL
Via R. Lanciani 38
00162 Roma

Oggetto: Campioni di acqua destinata a consumo umano.
Comune: Anguillara Sabazia
Acquedotti: ARSIAL

In riferimento all'oggetto, si comunica che, l'ARPA-Lazio ex PMP di Roma ha trasmesso l'esito delle analisi effettuate su due campioni di acqua prelevati nel Comune di Anguillara da cui è emersa la non conformità dell'acqua ai sensi del D.l.vo 31/2001 per i parametri:

Comune	Data prelievo	Punto prelievo	Parametro	N. Registro	Esito
Anguillara S.	02/01/14	Località Quarticciolo	Coliformi	31	45 MPN/ ml
Anguillara S.	02/01/14	Località Quarticciolo	Arsenico	31	35 µg/L
Anguillara S.	02/01/14	Località Quarticciolo	Fluoruri	31	2,2 mg/L

Si invita a voler mantenere l'ordinanza di non potabilità per l'acqua distribuita dagli acquedotti ARSIAL sopra citati e a far ripristinare i parametri non conformi. Sarà cura del Ns. Servizio effettuare al più presto prelievi di controllo.

Il Dirigente Medico SIAN F2/F3
Dr.ssa Valeria Covacci

Responsabile Procedimento
Dr.ssa Valeria Covacci /TdP. Aristide Appolloni
Tel. 06 96669252

UOS SIAN Via Domenici 7 00062 Bracciano (Roma) tel. 06 96.669252 – fax 06 96.669281 – email: sian.f2f3@aslrmf.it

Sede Legale Via Terme di Traiano, 39a - 00053 Civitavecchia (ROMA) - Tel. 06 96.669.100 - Fax 06.96.669.525