

U.O.C. SIAN  
Dipartimento di Prevenzione  
Distretto F2 - F3

Al Sig. Sindaco del Comune di  
ANGUILLARA SABAZIA

ARSIAL  
Via R. Lanciani 38  
00162 Roma

**Oggetto:** Campioni di acqua destinata a consumo umano.  
Comune: Anguillara Sabazia  
Acquedotti: ARSIAL

In riferimento all'oggetto, si comunica che, l'ARPA-Lazio ex PMP di Roma ha trasmesso l'esito delle analisi effettuate su un campione di acqua prelevato nel Comune di Anguillara da cui è emersa la non conformità dell'acqua ai sensi del D.l.vo 31/2001 per i parametri:

Comune	Data prelievo	Punto prelievo	Parametro	N. Registro	Esito
Anguillara S.	18/07/13	Via Casal di Spanora	Arsenico	11170	32 µg/L

Si invita a voler mantenere l'ordinanza di non potabilità per l'acqua distribuita dall'acquedotto sopra citato e a far ripristinare i parametri non conformi. Sarà cura del Ns. Servizio effettuare al più presto un prelievo di controllo.

Il Dirigente Medico SIAN F2/F3  
Dr.ssa Valeria Covacci

Responsabile Procedimento  
Dr.ssa Valeria Covacci /TdP. Aristide Appolloni  
Tel. 06 96669252

Citta' di Anguillara Sabazia  
Provincia di Roma  
Prot. 0019536 In 07/08/2013 13,4  
Mitt.: ASL RM/F DIPARTIMENTO DI PREV  
