AZIENDA USL ROMA F

Dipartimento di Prevenzione
U.O.S S.I.A.N. F2-F3

REGIONE LAZIO

Bracciano il 21/08/2015

Al sindaco del comune di Anguillara Sabaria (RM)
Residenza Comunale

AL LEGALE RAPPRESENTANTE ARSIAL
v R Lanciani 32 Roma

Oggetto: campioni di acqua destinata a consumo umano – Esito non conforme
Comune: Anguillara S.

In riferimento all'oggetto, si comunica che l'ARPA-Lazio di Roma ha trasmesso l'esito delle analisi chimiche effettuate su campione di acqua prelevato in Anguillara S. da cui è emersa la **non conformità dell'acqua** ai sensi del D.L.vo 31/2001 per i seguenti parametri:

Comune	Data prelievo	Punto di prelievo	Parametro	N. Registro	esito
Anguillara S.	06/08/2015	V casal di Spanora (ARSIAL)"	**arsenico**	11375	**30 µg/l** (v.n.10 µg/l)
"	"	V dei Sambuchi -Ponton dell'Elce "	**arsenico**	11379	**12 µg/l** (v.n.10 µg/l)

Si invitano le SS LL, ciascuno per la parte di competenza, ovvero l' **ARSIAL per** v. casal di Spanora e l'Autorità Sindacale per v. dei Sambuchi,
a voler a far ripristinare i parametri dell'acqua in oggetto.
Si propone al Sindaco di Anguillara voler emanare le limitazioni d'uso delle stesse. Così come da indicazioni dell'I.S.S. , che per completezza si allegano.

Si rimette per i provvedimenti di competenza e si resta in attesa di riscontro.

Dr G. Ronzani

Responsabile SIAN F2/F3

AZIENDA USL RM F
DISTRETTO F
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
Dirigente Medico Responsabile
Dr. Giovanni A. Ronzani

U.O. SIAN F2 - F3 via L. Domenici, 7 - 00062 Bracciano (Rm) – tel. 06 96669251/52 fax 06 96669281
Sede legale: ASL ROMA F via Terme di Traiano, 39/a - 00053 Civitavecchia (Roma) - tel. 0766 5911 fax 0766 591604