



AOO: aslrmf

Prot. n. 0059862 del 04/11/2016



Bracciano, 04/11/2016

Al Sig Sindaco del Comune di Anguillara S.

Oggetto: revoca ordinanza non potabilità acquedotti Montano, Ponton dell'Elce e Pantane

E' pervenuta in data 03/11/2016 con prot. ASL n. 59585 nota dell'ARPA Lazio con la quale si comunicava che i campioni di acqua NRG 16005 (Acquedotto Montano), NRG 16007 (Acquedotto Ponton dell'Elce) e NRG 16009 (Acquedotto Pantane) prelevati in data 18/10/2016 rispettivamente a Piazza del Comune, Via Sambuchi e in Località Pantane sono risultati conformi ai parametri previsti dal D. Lgs. 31/2001. E' pertanto possibile revocare le ordinanze di non potabilità.

Si coglie l'occasione per comunicare, però, che il valore del parametro pH per l'acquedotto Pantane è risultato pari a 6,2. (Limite 6,5 - 8,5). Tale risultato era già stato riscontrato in diversi campioni precedenti. Si invita la S.V. ad adottare al più presto tutti i provvedimenti necessari per l'adeguamento di tale parametro.

Il Dirigente Medico S.I.A.N Bracciano

Dr.ssa Valeria Covacci

Responsabile del procedimento  
Dott.ssa Valeria Covacci / TdP Aristide Appolloni