



CITTÀ DI ANGUILLARA SABAZIA

PROVINCIA DI ROMA

MANUTENZIONI

Protocollo N° 10812

Ordinanza N° 74

ORDINANZA PER ESECUZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA DI INSTALLAZIONE DI SISTEMA PER TRATTAMENTO ACQUA OSMOSI INVERSA PRESSO IMPIANTO DI COLLE SABAZIO PER ABBATTIMENTO VALORI ELEMENTI CHIMICI NOCIVI.

IL SINDACO

Preso atto del recepimento della Direttiva Europea 98/83/CE, che è entrata in vigore il 25 dicembre del 2003 mediante il Decreto Legislativo 31/01, la concentrazione prevista nell'acqua destinata al consumo umano di alcuni elementi chimici, quali fluoro, arsenico, boro è stata ridotta da 50 a 10 microgrammi per litro, µg/l (ovvero a dieci milligrammi per metro cubo d'acqua).

Che il 28 ottobre 2010 la Commissione europea ha respinto la richiesta di deroga ai limiti di legge inoltrata dall'Italia per la concentrazione di arsenico presente nell'acqua destinata ad uso potabile. In particolare per quanto riguarda l'arsenico, scrive la Commissione Ue, "occorre autorizzare unicamente deroghe per valori di arsenico fino a 20 microgrammi al litro";

Vista l'Ordinanza sindacale n. 9 del 28/01/2011, emessa su richiesta della ASL RM/F, con la quale si ordina alla cittadinanza l'inibizione all'uso potabile delle acque provenienti dagli acquedotti comunali delle loc. di Biadaro, Ponton dell'Elce e di Colle Sabazio;

Vista l'urgente ed improcrastinabile necessità di ripristinare le condizioni di potabilità delle acque al fine di consentire nuovamente alla cittadinanza l'uso e consumo umano delle stesse;

Visto il contributo concesso dalla Regione Lazio dell'importo di € 180.000,00 per la riqualificazione ambientale del territorio comunale;

Vista l'offerta tecnico economica dettagliata presentata dalla Soc. Base5 s.r.l. di Tarquinia (VT), su richiesta della amministrazione comunale, relativa la installazione di un sistema di apparecchiature per il trattamento dell'acqua con tecnologia ad osmosi inversa per riduzione dell'alta concentrazione di sostanze nocive presso l'impianto di Colle Sabazio;

Visto l'art. 54 del Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000;

per le causali espresse in narrativa

ORDINA

Alla Soc. Base5 s.r.l. di Tarquinia (VT), con sede in Piazza S. Stefano, 12, la esecuzione immediata della installazione di un sistema di Apparecchiature per il trattamento dell'acqua con tecnologia ad osmosi inversa per per riduzione dell'alta concentrazione di sostanze nocive presso l'impianto di Colle Sabazio, come da offerta tecnico economica del 02/05/2011, per l'importo complessivo di € 39.000,00 oltre IVA

Che la spesa occorrente per l'affidamento/esecuzione della presente ordinanza sarà imputata al contributo concesso dalla Regione Lazio per riqualificazione ambientale del territorio;

Al Servizio Tecnico Manutenzioni di sovrintendere ai lavori

Al Servizio Economico-Finanziario Ragioneria di regolarizzare la spesa mediante imputazione al contributo concesso dalla Regione Lazio per riqualificazione ambientale;

Di trasmettere il presente atto:

Alla Soc. Base5 s.r.l. di Tarquinia (VT), con sede in Piazza S. Stefano, 12;

All'Ufficio Tecnico Manutenzioni per gli adempimenti di controllo tecnico e regolarizzazione contabile

All'Ufficio Economico-Finanziario Ragioneria per gli adempimenti di regolarizzazione economica.

Anguillara Sabazia li 10/05/2011



IL SINDACO F.F.

Stefano Paolucci

Stefano Paolucci