



CITTÀ DI ANGUILLARA SABAZIA

PROVINCIA DI ROMA

AREA 3^a

Lavori Pubblici – Ambiente - Manutenzioni

PROCEDURA E DOCUMENTAZIONE TECNICA NECESSARIA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE DI ALLACCIO DI SCARICHI CIVILI NELLE FOGNATURE PER ACQUE NERE

I richiedenti devono presentare al Comune la domanda di imbocco in fogna corredata dalla documentazione di cui al successivo paragrafo.

DOCUMENTAZIONE

- Domanda in duplice copia, di cui una in bollo
- Copia della Concessione edilizia/Permesso di costruire o Autorizzazione relativa all'immobile da allacciare
- Ricevuta di pagamento per un importo di **€ 30,99** per diritti fissi di allaccio oltre ad **€ 2,58** per ogni vano dell'immobile con destinazione residenziale e **€ 5,16** per ogni vano con destinazione non residenziale, da effettuare sul c/c p. **50977008** intestato "Comune di Anguillara Sabazia – Servizio di Tesoreria"
- Deposito cauzionale, in caso di demolizione della sede stradale pubblica, a garanzia dell'esatto ripristino dello stato dei luoghi, che può essere effettuato:
 - con pagamento del deposito da effettuare sul c/c n. 50977008 ed intestato a "Comune di Anguillara Sabazia – Servizio di Tesoreria" pari a:
€ 135,00 al ml. di effettiva di percorrenza della canalizzazione nella pertinenza
- con fidejussione bancaria o assicurativa che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.
L'importo nel caso di fidejussione non potrà essere inferiore ad € 20.000.
- n° 5 copie di elaborati grafici, firmati dal proprietario, dal progettista e dal Direttore dei Lavori, comprendente:
 - Planimetria catastale della zona;
 - Planimetria in scala 1:500, nella quale sia evidenziato il percorso del fognolo privato, con relativi pozzetti, imbocco nella fognatura pubblica con indicazione del numero delle unità abitative
 - Profilo quotato del fognolo in scala 1:50 nel quale sia specificato il piano più basso da scolare
 - Sezione trasversale del fognolo privato in scala 1:50

NORME PER LA PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DEGLI IMBOCCHI

1. Pozzetto sifonato in proprietà privata
2. Tipo di tubazione da usare:
 - Grès ceramico con giunti elastici poliuretanici a norme UNI
 - P.V.C. per fognature a norme UNI
 - PEAD per fognature a norme UNI
 - PRFV per fognature a norme UNI
 - Diametro minimo 200 mm. (per tratti brevi potrà essere tollerato un diametro minimo di 100 mm.)
 - Pendenza minima dal pozzetto sifonato alla fogna pubblica pari a 0,85%
 - Le tubazioni devono essere, di norma, allettate, rinfiancate e ricoperte con pozzolana; nel caso di copertura inferiore a 1,00 m., le tubazioni devono essere protette con un rivestimento in calcestruzzo cementizio di spessore adeguato
 - I fognoli devono essere posti a quota inferiore di quella di eventuali condotte di acqua potabile
 - Le condutture delle acque nere devono essere separate da quelle bianche

In zona di protezione igienico sanitaria ed ambientale acqua mineraria “Claudia e Giulia”, vige la normativa specifica emanata con deliberazione della Regione Lazio n° 6024 del 16/07/1991, con prescrizione che le acque luride vengano incanalate in fognoli impermeabili di gres, cemento, o altro materiale idoneo, contenuti in un controtubo di cemento poggiato su un masso di fondazione