

ASL ROMA4
Prot. Uscita N. 0002539/2018
Del 15/01/2018



0 0 0 2 5 3 9 / 2 0 1 8

Al Sig Sindaco del Comune di
Anguillara Sabazia

ARSIAL
Via R. Lanciani 38
00162 Roma

Documento N. 8201/2018

Oggetto: Campione di acqua destinata a consumo umano.
Comune: Anguillara S.
Acquedotto: ARSIAL

In riferimento all'oggetto, si comunica che, l'ARPA-Lazio ex PMP di Roma ha trasmesso l'esito delle analisi effettuate su un campione di acqua prelevato nel Comune di Anguillara S., Via Casal di Spanora, da cui è emersa la non conformità dell'acqua ai sensi del D.l.vo 31/2001 per i parametri:

Comune	Data prelievo	Punto prelievo	Parametro	N. Registro	Esito
Anguillara S.	09/01/18	Via Casal di Spanora	Coliformi totali	285	>200 MPN/100 ml
Anguillara S.	09/01/2018	Via Casal di Spanora	Escherichia Coli	285	88 MPN/100 ml
Anguillara S.	09/01/2018	Via Casal di Spanora	Enterococchi	285	83 MPN/100 ml

Si invita a mantenere l'ordinanza di non potabilità per l'acqua distribuita dall'acquedotto sopra citato, a diffondere l'opportuna informativa tra la popolazione e a far ripristinare i parametri non conformi. Sarà cura del Ns. Servizio effettuare al più presto un prelievo di controllo.

ASL ROMA 4
Dirigente S.I.A.N. Bracciano E
Dott.ssa Valeria Covacci

Dott.ssa VALERIA COVACCI

Responsabile del procedimento
Dott.ssa Valeria Covacci / TdP Aristide Appolloni

ASL ROMA 4
Via Terme di Traiano 39/a
00053 Civitavecchia (RM)

+39.06.966 69100
www.aslroma4.it
p.iva 04743741003

Dipartimento di Prevenzione SIAN Bracciano
+39.06.966 69 252
email sian.f2f3@aslroma4.it
pec dipartimento.prevenzione@pec.aslroma4.it