

AOO: aslrmf

Prot. n. 0035552 del 26/06/2017



Bracciano, 26/06/2017

Al Sig Sindaco del Comune di Anguillara S.

Oggetto: Campione di acqua destinata a consumo umano.  
Comune: Anguillara Sabazia  
Acquedotto: Colle Biadaro


In riferimento all'oggetto, si comunica che, l'ARPA-Lazio ex PMP di Roma ha trasmesso l'esito delle analisi effettuate su un campione di acqua prelevato nel Comune di Anguillara S:

Comune	Data prelievo	Punto prelievo	Parametro	N. Registro	Esito
Anguillara	08/06/17	Via Mainella	Arsenico	8187	14 µg/L

Viste anche le precedenti non conformità segnalate (campione prelevato in data 18/04/2017 NRG 5536 parametro As 13, µg/L e campione prelevato in data 09/05/2017 NRG 6408 parametro As 13, µg/L), si invita la S.V. ad emettere **IMMEDIATAMENTE** ordinanza di non potabilità per l'acqua distribuita dall'acquedotto sopra citato, a diffondere l'opportuna informativa tra la popolazione e a far ripristinare i parametri non conformi. Sarà cura del Ns. Servizio effettuare al più presto un prelievo di controllo.

Il Dirigente Medico S.I.A.N. Bracciano

Dott.ssa Valeria Covacci

  
 Dott.ssa VALERIA COVACCI

Responsabile del procedimento  
Dott.ssa Valeria Covacci / TdP Aristide Appolloni